



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Хабаровская, 9, тел. +7 (856) 303-27-09
e-mail: gpn-kir@mail.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ №12

дата и время начала проведения профилактического визита:

« 26 » июля 2023 г. 10 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

« 26 » июля 2023 г. 11 ч. 30 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Донецк, Кировский район, ул. Ермоловой, д. 22

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит: МБДОУ «Ясли-сад комбинированного типа № 272 города Донецка»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий): —

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

профилактический визит проведен: дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической Кировского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (государственным инспектором по пожарному надзору Кировского района г. Донецка) старшим лейтенантом внутренней службы Лозовым Владиславом Дмитриевичем

(должность, ФИО, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель МБДОУ «Ясли-сад комбинированного типа № 272 города Донецка», а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица:
о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска,
об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об
интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объект МБДОУ «Ясли-сад комбинированного типа № 272 города Донецка» отнесен к высокой категории риска, с периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 1 раз в 2 года.

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	В отношении здания руководителем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.	Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463, от 21.05.2021 № 766 от 24.10.2022 № 1885) (далее – Правила противопожарного режима (ППР в РФ)) - п 2 пункт 17 ¹ ППР РФ.
2.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 3 ППР РФ
3.	Лица, допущенные к работе на объекте защиты, не прошли обучение мерам пожарной безопасности согласно действующего законодательство РФ	п. 3 ППР РФ;
4.	Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности в соответствии с действующем законодательством РФ	СП 4.13130.2013 п.7.7.
5.	Выходы на кровлю из лестничных клеток не обеспечены противопожарными люками 2-го типа размерами не менее 0,6 м x 0,8 м.	«Постановление Правительства РФ от 01 сентября 2021 г. №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – ПП РФ) - п.3, приложение №1 п.11
6.	Здание объекта защиты, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей, не оснащена системой пожарной сигнализации с дублированием сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре	ПП РФ - п.3, приложение №5 п.1
7.	Предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре типа СО -3	ППР в РФ п.12.
8.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного и складского	

	назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	
9.	Здание не оборудовано системами эвакуационными фотолюминесцентными	п. 9.1.1.3 ГОСТ 34428-2018
10.	Не обеспечены лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением.	СП 52.13330.2016 п.п. 7.6.3.,7.6.9.
11.	Чердачные покрытия стропил и обрешетки, выполненных из древесины, а также другие горючие материалы не обработаны огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности - в соответствии с ГОСТ 53292 либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения.	п.5.4.5 СП 2.13130.2020

Подпись лица(лиц), проводившего(их)
профилактический визит:

Дознаватель отделения НД и ПР Кировского
района г. Донецка ОНД и ПР городского округа
Донецк УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Донецкой Народной Республике
старший лейтенант внутренней службы
Лозовый В.Д.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного
лица органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«26» июля 2023 г.

Против проведения профилактического
визита не возражал (а), экземпляр листа
профилактической беседы получил(а):

Заведующий отделом № 15

(должность, фамилия, инициалы
контролируемого лица (представителя))



(подпись)

«26» июля 2023 г.